

別表（第4条、第7条関係）

コンクリートブロック塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2. 2 m 以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ 2 m を超える塀の場合は、15 cm 以上	はい	いいえ
	高さ 2 m 以下の塀の場合は、10 cm 以上	はい	いいえ
3 鉄筋	縦筋は壁頂部および及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
	壁内に径 9 mm 以上の鉄筋が縦横 80 cm 以内の間隔で入っている	はい	いいえ
4 控壁（高さが 1.2 m を超える塀の場合）	長さ 3.4 m 以内ごとに、控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
5 基礎	コンクリート造の基礎がある 基礎の根入れ深さは 30cm 以上か	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある	いいえ	はい
評価	6 項目のうち 1 つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。		

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1. 2 m 以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	十分ある	はい	いいえ
3 控壁	長さ 4 m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している	はい	いいえ
4 基礎	基礎がある	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある	いいえ	はい
評価	5 項目のうち 1 つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。		

補助金対象確認

確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
設置場所	避難路沿道等に面したもの	はい	いいえ

上記のとおり報告します。

年 月 日

報告者（施工予定業者） 住所
氏名

印

上記内容について適正であることを確認しました。

年 月 日

確認者（市担当者） 氏名