

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(浄水)

	定期検査項目	基準値 (mg/L)	千丈川水系								五反田川水系				南予用水水系			
			取水場 松柏水源地(地下水)				浄水場 川之内浄水場				取水場 神山水源地(地下水)				浄水場 八幡浜浄水場			
			採水箇所		松柏水源地		採水箇所		八幡浜消防署		採水箇所		王子の森公園		採水箇所		北浜公園	
			6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	9月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日
毎月 検査項目	一般細菌	100 個/ml	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	塩化物イオン	200	13.2	10.1	10.7	12.2	9.9	9.1	11.0	10.8	9.3	8.3	9.0	9.6	12.9	10.0	10.9	12.3
	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.22	0.89	0.74	0.56	0.77	0.58 未満	0.3 未満	0.42	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.23	0.91	0.76	0.57
	PH値	5.8～8.6	7.49	7.66	7.63	7.45	7.46	7.68	7.34	7.58	7.33	7.35	7.24	7.26	7.49	7.64	7.57	7.43
	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
年4 回 検査項目	亜硝酸態窒素	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.1	0.6	0.6	0.7	1.0	0.4	1	0.4	1.8	1.7	1.3	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6	0.11	0.1	0.06 未満	0.06 未満	0.06未満	0.16	0.06 未満	0.06 未満	0.06未満	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.1	0.06 未満	0.06 未満
	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ジクロロ酢酸	0.03	0.005	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.004	0.004	0.002 未満	0.004	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.003	0.002 未満	0.002 未満
	トリクロロ酢酸	0.03	0.024	0.015	0.009	0.005	0.011	0.004	0.002 未満	0.004	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.023	0.015	0.008	0.004
	クロホルム	0.06	0.036	0.032	0.013	0.007	0.018	0.013	0.003	0.006	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.008 未満	0.035	0.032	0.013	0.008
	ブロモジクロロタン	0.03	0.007	0.009	0.006	0.004	0.006	0.009	0.002	0.003	0.001未満	0.001	0.001 未満	0.004	0.006	0.009	0.006	0.005
	ジブロモクロロタン	0.1	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.002
	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	総トリハロメタン	0.1	0.043	0.043	0.021	0.013	0.026	0.026	0.008	0.009	0.001	0.003	0.001	0.013	0.041	0.043	0.021	0.015
	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	フッ素及びその化合物	0.8	0.06	0.07	0.11	0.09	0.07	0.06	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.08	0.06	0.07	0.11	0.09
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04	0.09	0.06	0.04	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.04	0.09	0.06	0.04
	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
六価クロム化合物	0.02																	
3年1回 検査項目	六価クロム化合物	0.02	3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施			
	ハウ素及びその化合物	1.0																
	1,4-ジオキサン	0.05																
	ジェオスミン	0.00001 (10ng/L)																
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 (10ng/L)																
	非イオン界面活性剤	0.02																
	カドミウム及びその化合物	0.003																
	水銀及びその化合物	0.0005																
	セレン及びその化合物	0.01																
	ヒ素及びその化合物	0.01																
	四塩化炭素	0.002																
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン	0.04 0.02																
	テトラクロロエチレン	0.01																
	トリクロロエチレン	0.01																
	ベンゼン	0.01																
	亜鉛及びその化合物	1.0																
	銅及びその化合物	1.0																
	ナトリウム及びその化合物	200																
	マンガン及びその化合物	0.05																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300																	
蒸発残留物	500																	
陰イオン界面活性剤	0.2																	
フェノール類	0.005																	

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(浄水)

	定期検査項目	基準値 (mg/L)	宮内川、喜木川水系				喜木川水系				喜木川水系			
			取水場 第2、第3水源地(地下水)				取水場 第3水源地(地下水)				取水場 第4水源地(地下水)			
			採水箇所 保内庁舎前				採水箇所 勤労者体育館				採水箇所 須川集会所			
			6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日
毎月検査項目	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌群	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	塩化物イオン	200	9.9	8.9	9.9	10.7	9.8	8.9	9.8	10.6	9.7	9.2	10.0	10.4
	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.44	0.38	0.3 未満	0.3 未満	0.57	0.49	0.35	0.41	0.34 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	PH値	5.8～8.6	7.42	7.54	7.27	7.4	7.5	7.51	7.34	7.4	7.31	7.32	7.17	7.24
	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
年4回検査項目	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	3.0	2.8	2.7	2.5	2.7	2	2.1	2.2	6.7	4.3	3.3	3.5
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6	0.06未満	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06未満	0.09	0.07	0.06 未満
	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ジクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	トリクロロ酢酸	0.03	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.006	0.005	0.002	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	クロロホルム	0.06	0.006	0.004	0.002	0.002	0.009	0.010	0.004	0.003	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001 未満	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001 未満	0.002
	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満
	総トリハロメタン	0.1	0.01	0.009	0.004	0.005	0.014	0.019	0.009	0.008	0.004	0.004	0.001 未満	0.004
	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	フッ素及びその化合物	0.8	0.01未満	0.08	0.1	0.08 未満	0.01	0.09	0.11	0.07	0.01未満	0.06	0.09	0.08
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.08	0.01	0.01 未満	0.01	0.08	0.03	0.02	0.02	0.07	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
六価クロム化合物	0.02													
3年1回検査項目	六価クロム化合物	0.02	3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施			
	ハウ素及びその化合物	1.0												
	1,4-ジオキサン	0.05												
	ジオスミン	0.00001 (10ng/L)												
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 (10ng/L)												
	非イオン界面活性剤	0.02												
	カドミウム及びその化合物	0.003												
	水銀及びその化合物	0.0005												
	セレン及びその化合物	0.01												
	ヒ素及びその化合物	0.01												
	四塩化炭素	0.002												
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04												
	ジクロロメタン	0.02												
	テトラクロロエチレン	0.01												
	トリクロロエチレン	0.01												
	ベンゼン	0.01												
	亜鉛及びその化合物	1.0												
	銅及びその化合物	1.0												
	ナトリウム及びその化合物	200												
	マンガン及びその化合物	0.05												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300												
	蒸発残留物	500												
	陰イオン界面活性剤	0.2												
フェノール類	0.005													

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(浄水)

	定期検査項目	基準値 (mg/L)	磯崎(河原川)水系				鼓尾(丸山・田ノ奥川)水系				峰(丸田川)水系			
			浄水場		磯崎浄水場		取水場		鼓尾浄水場		取水場		峰浄水場	
			採水箇所		磯津支所		採水箇所		井上運送		採水箇所		菊池(倉庫前)	
			6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日
毎月 検査項目	一般細菌	100 個/ml	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌群	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	塩化物イオン	200	7.40	6.70	7.60	7.20	10.00	9.80	12.60	10.40	11.50	11.00	11.90	13.10
	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.35	0.32	0.3 未満	0.3 未満	0.68	0.41	0.47	0.3	0.73	0.46	0.3 未満	0.49
	PH値	5.8～8.6	7.55	7.69	7.43	7.48	7.7	7.88	7.54	7.62	7.96	7.92	7.91	7.81
	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
年 4 回 検査項目	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.4	1.5	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6	0.06未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.17	0.15	0.12	0.06 未満	0.15	0.08	0.11	0.11
	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド [*]	0.08	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ジクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.013	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.007	0.004	0.002 未満	0.002
	トリクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.012	0.003	0.004	0.002	0.013	0.004	0.002	0.006
	クロロホルム	0.06	0.001	0.002	0.002	0.001 未満	0.030	0.017	0.013	0.006	0.032	0.018	0.007	0.014
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003	0.005	0.003	0.002	0.010	0.011	0.004	0.004	0.012	0.011	0.006	0.009
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001 未満	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004
	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	総トリハロメタン	0.1	0.008	0.012	0.007	0.004	0.043	0.033	0.017	0.012	0.048	0.034	0.017	0.027
	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05未満	0.05 未満	0.09	0.05 未満	0.05未満	0.05 未満	0.06	0.05 未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	六価クロム化合物	0.02												
3年 1回 検査項目	六価クロム化合物	0.02	3年1回検査項目 令和6年度実施											
	ハウ素及びその化合物	1.0												
	1,4-ジオキサン	0.05												
	ジェオスミン	0.00001 (10ng/L)												
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 (10ng/L)												
	非イオン界面活性剤	0.02												
	カドミウム及びその化合物	0.003												
	水銀及びその化合物	0.0005												
	セレン及びその化合物	0.01												
	ヒ素及びその化合物	0.01												
	四塩化炭素	0.002												
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04												
	ジクロロメタン	0.02												
	テトラクロロエチレン	0.01												
	トリクロロエチレン	0.01												
	ベンゼン	0.01												
	亜鉛及びその化合物	1.0												
	銅及びその化合物	1.0												
	ナトリウム及びその化合物	200												
	マンガン及びその化合物	0.05												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300												
	蒸発残留物	500												
	陰イオン界面活性剤	0.2												
フェノール類	0.005													

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(浄水)

	定期検査項目	基準値 (mg/L)	日土東(喜木川)水系				日土北(出石川)水系				谷地区水系			
			浄水場 日土東浄水場				取水場 日土西浄水場				取水場 谷浄水場			
			採水箇所 井上設備				採水箇所 日土保育所				採水箇所 谷集会所			
			6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日	6月17日	9月17日	12月16日	3月17日
毎月 検査項目	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	大腸菌群	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	塩化物イオン	200	7.20	7.50	8.40	8.40	7.50	7.50	8.60	8.70	9.20	9.30	10.30	9.70
	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.96	0.59	0.69	0.43	0.83	0.56	0.95	0.48	1.08	0.63	0.79	0.44
	PH値	5.8～8.6	7.48	7.48	7.43	7.39	7.38	7.68	7.54	7.51	7.76	8.08	7.89	7.87
	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5	1.1	0.7	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.9	0.5 未満	1.2	0.8	1.0	0.6
	濁度	2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
年 4 回 検査項目	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	1.1	0.9	1.0	1.5	1.2	1.3	1.3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6	0.09	0.12	0.09	0.06 未満	0.13	0.30	0.17	0.08	0.28	0.35	0.19	0.11
	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ホルムアルデヒド [*]	0.08	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ジクロロ酢酸	0.03	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.009	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	トリクロロ酢酸	0.03	0.013	0.006	0.006	0.003	0.023	0.009	0.011	0.005	0.018	0.007	0.007	0.003
	クロロホルム	0.06	0.028	0.016	0.011	0.001 未満	0.023	0.026	0.026	0.007	0.035	0.027	0.018	0.008
	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007	0.010	0.004	0.001 未満	0.008	0.011	0.003	0.004	0.009	0.011	0.006	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.004	0.001	0.001 未満	0.002	0.003	0.001 未満	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	総トリハロメタン	0.1	0.036	0.030	0.016	0.001 未満	0.033	0.040	0.029	0.013	0.046	0.041	0.026	0.015
	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	フッ素及びその化合物	0.8	0.06	0.05	0.11	0.06 未満	0.05未満	0.05 未満	0.06 未満	0.05 未満	0.07	0.06	0.07	0.07
	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
六価クロム化合物	0.02									0.002	0.004	0.003	0.003	
3年 1回 検査項目	六価クロム化合物	0.02	3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施				3年1回検査項目 令和6年度実施			
	ハウ素及びその化合物	1.0												
	1,4-ジオキサン	0.05												
	ジェオスミン	0.00001 (10ng/L)												
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 (10ng/L)												
	非イオン界面活性剤	0.02												
	カドミウム及びその化合物	0.003												
	水銀及びその化合物	0.0005												
	セレン及びその化合物	0.01												
	ヒ素及びその化合物	0.01												
	四塩化炭素	0.002												
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04												
	ジクロロメタン	0.02												
	テトラクロロエチレン	0.01												
	トリクロロエチレン	0.01												
	ベンゼン	0.01												
	亜鉛及びその化合物	1.0												
	銅及びその化合物	1.0												
	ナトリウム及びその化合物	200												
	マンガン及びその化合物	0.05												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300												
蒸発残留物	500													
陰イオン界面活性剤	0.2													
フェノール類	0.005													

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(原水)

定期検査項目	単位	千丈川水系		五反田川水系	宮内川水系	喜木川水系		磯崎(河原川)水系
		川之内浄水場	松柏水源地	神山水源地	第2水源	第3水源	第4水源	磯崎浄水場
		1月6日	1月6日	10月28日	1月6日	1月6日	1月6日	10月28日
一般細菌	個/ml	30	0	0	1	0	5	99
大腸菌群	不検出	陽	陰	陰	陰	陰	陽	陽
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	0.005未満	0.005 未満	0.017	0.008	0.011	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.03未満	0.01未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	9.7	8.4	8.3	6.9	8.0	4.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46.7	85.2	72	78	84.2	83.2	44
蒸発残留物	mg/L	92	137	116	130	132	144	83
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	ng/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	1.2	1.4	3.4	2.8	3.4	1.6
塩化物イオン	mg/L	8.8	11.3	8.2	9.6	9.4	9.9	6.4
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.60	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.43
PH値		7.40	7.20	6.85	7.10	7.20	6.9	7.45
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	2.0	1.0未満	0.5未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.2
濁度	度	0.2	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.9

令和7年度八幡浜市上水道水質検査結果(原水)

定期検査項目	単位	峰(丸田川)水系	鼓尾(丸山・田ノ奥川)水系		喜木川水系	出石川水系	谷地区水系
		峰浄水場	鼓尾(高区)浄水場	鼓尾(低区)浄水場	日土東浄水場	日土西浄水場	谷浄水場
		10月28日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日	1月6日
一般細菌	個/ml	63	1500	2500	56	160	190
大腸菌群	不検出	陽	陽	陽	陽	陽	陽
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.02	0.02 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.007	0.005 未満	0.009	0.007
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.15
鉄及びその化合物	mg/L	0.11	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.53
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3	6.8	8.8	6.1	5.3	6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.018
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	53	70	30	51	120
蒸発残留物	mg/L	120	98	144	72	93	182
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	ng/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.7	1.1	1.2	0.57
塩化物イオン	mg/L	11.0	9.4	13.9	7.0	6.9	8.8
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.49	0.47	0.87	0.45	0.61	2.2
PH値		7.47	7.49	7.33	7.13	7.23	7.9
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	6.2	1.6	2.3	1.8	1.6	10.0
濁度	度	4.0	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	9.1