令和４年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/5	2/1	3/1
水温		℃	15.0	17.1	19.4	23.4	26.6	25.5	22.2	19.1	17.2	12.8	11.8	12.2
測定結果報告日			4/21	5/20	6/17	7/15	8/16	9/14	10/20	11/18	12/14	1/16	2/10	3/8
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.8	0.7	0.8	0.9	1.4	0.9	0.5	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.8	3.5	4.2	3.5	3.3	3.4	3.5	3.9	3.9	3.7	3.5	3.5
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	窒素含有量	mg/ℓ	8.9	6.4	4.3	5.7	4.7	2.9	5.6	5.0	6.1	6.7	7.8	8.3

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

試料採取日			4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/5	2/1	3/1
水温		℃	14.9	16.6	18.7	19.1	22.7	21.9	18.8	19.1	13.2	9.4	8.7	10.3
測定結果報告日			4/21	5/20	6/17	7/15	8/16	9/14	10/20	11/18	12/14	1/16	2/10	3/8
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	16.8	17.7	18.8	16.1	16.4	24.8	19.7	23.3	28.3	35.1	31.8	34.2
	塩化物イオン	mg/ℓ	34	19	22	18	29	16	18	15	29	21	18	25

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

試料採取日			4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/5	2/1	3/1
水温		℃	14.3	15.1	17.1	19.1	21.9	22.4	18.3	15.4	12.3	9.0	8.8	10.9
測定結果報告日			4/21	5/20	6/17	7/15	8/16	9/14	10/20	11/18	12/14	1/16	2/10	3/8
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	28.2	24.4	24.4	20.7	24.5	27.1	25.0	27.2	28.7	29.5	29.8	28.9
	塩化物イオン	mg/ℓ	36	27	23	20	34	24	21	24	33	26	24	22

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
覆土	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

２．点検結果

遮水工	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁工	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出液処理施設	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○