令和７年度　八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

１．処理水水質検査

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
水温		℃	13.0	16.5	18.6	22.1	24.4	24.6	23.9	16.3	17.3	13.5	8.2	12.1
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12	7/11	8/14	9/12	10/10	11/17	12/11	1/16	2/13	3/12
測定結果（5項目）	水素イオン濃度（pH）	－	8.3	8.2	8.4	8.2	8.2	8.4	8.2	8.0	8.4	8.2	8.2	8.1
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	0.8	1.2	0.9	0.7	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.6	0.8	<0.5	1.1
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.4	6.5	2.9	2.8	2.9	2.4	3.5	2.3	2.7	3.1	2.5	2.3
	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	窒素含有量	mg/ℓ	6.7	5.7	3.9	3.9	4.4	5.0	4.5	6.5	5.9	8.3	8.2	6.9

２－１．地下水水質検査（モニタリング桝）

			4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
試料採取日														
水温		℃	12.1	15.9	16.9	21.0	21.5	21.7	20.7	16.3	13.8	10.0	8.2	14.7
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12	7/11	8/14	9/12	10/10	11/17	12/11	1/16	2/13	3/12
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	15.0	15.5	14.6	15.5	18.9	18.5	22.3	24.5	25.5	28.3	29.9	16.6
	塩化物イオン	mg/ℓ	30	36	27	25	25	21	22	17	25	25	26	44

２－２．地下水水質検査（下流湧水）

			4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
試料採取日														
水温		℃	11.7	17.5	16.5	19.3	21.8	22.4	20.1	16.1	11.3	9.2	7.5	12.8
測定結果報告日			4/8	5/21	6/12	7/11	8/14	9/12	10/10	11/17	12/11	1/16	2/13	3/12
測定結果（2項目）	電気伝導率	mS/m	25.7	20.8	20.9	21.6	23.2	20.7	24.8	30.2	26.5	25.5	25.0	22.0
	塩化物イオン	mg/ℓ	29	39	28	26	29	23	29	19	32	34	31	46

○埋立量及び点検結果

１．埋立量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
覆土	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	㎥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

２．点検結果

遮水工	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁工	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出液処理施設	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○